

Муниципальное образовательное учреждение
средняя общеобразовательная школа № 37 с
углубленным изучением английского языка

ПРИКАЗ

от 03.08.2015 г.

№ 01-07/161

Об утверждении инструкции о мерах
пожарной безопасности на 2015-2016 у.г.

В соответствии с Правилами противопожарного режима в Российской Федерации
утвержденными Постановлением Правительства от 25.04.2012г № 390

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Утвердить на 2015-2016 у.г. Инструкцию о мерах пожарной безопасности в здании и помещениях школы № 37.
2. Заместителю директора Медведько И.Ю. ознакомить всех сотрудников учреждения с инструкцией.
3. Контроль за исполнением данного приказа оставляю за собой.

Директор



Е.С. Евстратова

Ознакомить И.Ю. Медведько 03.08.15

Утверждаю
Директор Е.С. Евстратова
Приказ № 01-07/161 от 03.08.2015г.

**Инструкция о мерах пожарной безопасности в здании и помещениях
муниципального образовательного учреждения средней общеобразовательной школы № 37
с углубленным изучением английского языка**

Настоящая инструкция разработана в соответствии с Федеральным законом № 69-ФЗ «О пожарной безопасности», а также п.2 раздела XVIII «Правил противопожарного режима в Российской Федерации» утвержденные Постановлением Правительства от 25.04.2012 года № 390 и устанавливает основные требования противопожарного режима для здания и помещений школы №37, расположенных по адресу: г. Ярославль, ул. Советская 66 и является обязательной для исполнения всеми работниками.

Общие положения

- 1.1 Персональную ответственность за пожарную безопасность в здании и помещениях несет руководитель учреждения (организации).
- 1.2 Все работники должны допускаться к работе только после прохождения противопожарного инструктажа и пожарно-технического минимума, знать основные требования «Правил противопожарного режима в Российской Федерации», настоящей инструкции, порядок сообщения и действий при обнаружении пожара и эвакуации людей, расположения средств пожаротушения и уметь ими пользоваться.
- 1.3 Каждый работник обязан знать, строго соблюдать и поддерживать установленный противопожарный режим, не допускать действий, которые могут привести к пожару.
- 1.4 Лица, нарушающие требования инструкции по пожарной безопасности, несут ответственность в установленном законом порядке.

В соответствии с п. 461 раздела XVIII:

Требования к территории:

1. Территория должна содержаться в чистоте и систематически очищаться от горючих отходов, мусора, тары, опавших листьев, сухой травы и т.п.
2. К зданию должен быть обеспечен свободный доступ. Дороги, проезды, подъезды к зданиям, > наружным пожарным лестницам, которые используются для целей пожаротушения, должны быть всегда свободными для проезда пожарной техники, содержаться в исправном состоянии, а зимой должны быть очищенными от снега и льда.
3. Противопожарные разрывы между зданиями не разрешается использовать под складирование материалов, оборудования и тары, для стоянки транспорта и размещения временных строений.
4. На территории запрещается устраивать свалки горючих отходов, разводить костры, сжигать мусор, отходы, тару.
5. Курение на территории школы запрещено.

Требования пожарной безопасности к помещениям.

1. Противопожарные системы и установки помещений должны постоянно содержаться в исправном рабочем состоянии.
2. В помещениях запрещается:
 - 2.1. Самостоятельно производить перепланировку, реконструкцию, изменение функционального назначения помещений, установленных проектом.
 - 2.2. Курить в местах, не отведённых для этой цели
 - 2.3. Производить электрогазосварочные и другие огневые работы без письменного разрешения руководителя и оформления наряда-допуска.
- 2.4. Подходы к первичным средствам пожаротушения должны быть всегда свободными и не загромождаться мебелью, оборудованием и другими предметами. При использовании предметов бытовой химии, проведении работ с легковоспламеняющимися и горючими жидкостями, другими опасными в пожарном отношении веществами, материалами и оборудованием необходимо соблюдать меры предосторожности.
- 2.5. В каждом помещении, на видных местах, должны быть вывешены таблички с номером вызова пожарной охраны.
- 2.6. Ежедневно, по окончании рабочего дня, помещения необходимо тщательно осматривать, на предмет

отключения электроустановок и бытовых электроприборов, в которых отсутствует дежурный персонал.

Требования пожарной безопасности к путям эвакуации:

1. Все двери на путях эвакуации должны свободно открываться по направлению выхода. При пребывании людей в здании, все двери эвакуационных выходов из здания должны запираются только на легкооткрываемые запоры.
2. При эксплуатации эвакуационных путей, эвакуационных и аварийных выходов запрещается:
 - 2.1. Загромождать эвакуационные пути различными материалами и предметами, препятствующие свободной эвакуации людей, а также блокировать двери эвакуационных выходов.
 - 2.2. Устраивать в тамбурах выходов сушилки и вешалки для одежды, гардеробы, а также хранить (в том числе временно) инвентарь и материалы.
 - 2.3. Устраивать на путях эвакуации пороги, турникеты, раздвижные, подъемные и вращающиеся двери и другие устройства, препятствующие свободной эвакуации людей.
 - 2.4. Применять на путях эвакуации горючие материалы для отделки, облицовки, окраски стен и потолков, а в лестничных клетках - также ступеней и площадок.
 - 2.5. Фиксировать самозакрывающиеся двери лестничных клеток, коридоров, холлов и тамбуров в открытом положении, а также снимать их.

Требования пожарной безопасности к электроустановкам.

1. Электроустановки должны монтироваться и эксплуатироваться в соответствии с требованиями ПУЭ, ПТЭ и ПТБ.
2. Аппараты управления, пускорегулирующая, контрольно - измерительная и защитная аппаратура, вспомогательное оборудование и проводки должны иметь исполнение и степень защиты, соответствующие классу зоны по ПУЭ, а также иметь аппараты защиты от токов короткого замыкания и перегрузок.
3. При эксплуатации электроустановок запрещается:
 - 3.1. Использовать электроаппараты и приборы, имеющие неисправности, которые могут привести к пожару, а также эксплуатировать провода и кабели с поврежденной или потерявшей защитные свойства изоляцией.
 - 3.2. Пользоваться поврежденными розетками, рубильниками и другим электрооборудованием.
 - 3.3. Использовать электроаппараты и приборы в условиях, не соответствующих рекомендациям (инструкциям) предприятий-изготовителей.
 - 3.4. Обертывать электролампы и светильники бумагой, тканью и другими горючими материалами, а также эксплуатировать их со снятыми колпаками (рассеивателями).
 - 3.5. Оставлять без присмотра включенные в сеть электронагревательные приборы, телевизоры, радиоприёмники и т.п.
 - 3.6. Применять нестандартные (самодельные) электронагревательные приборы, использовать некалиброванные плавкие вставки или другие самодельные аппараты защиты от перегрузок и короткого замыкания.
 - 3.7. Использовать временную электропроводку, а также удлинители для питания электроприборов, не предназначенные для проведения аварийных и других временных работ.
 - 3.8. Размещать (складировать) у электроустановок горючие (в том числе легковоспламеняющиеся) вещества и материалы.

Порядок обесточивания электрооборудования в случае пожара и по окончании рабочего дня:

1. В случае пожара электрооборудование в зданиях и помещениях обесточивается в следующем порядке:
 - работники на своих рабочих местах отключают электрооборудование от электрической сети;
 - работники, ответственные за противопожарное состояние помещений проверяют отключение всех электроприборов и обеспечивают немедленное отключение электросетей и электрооборудования, которые могут в случае пожара вызвать искрение, короткое замыкание, сверхдопустимый нагрев изоляции кабелей и проводов, до приведения их в пожаробезопасное состояние;
2. По окончании рабочего дня (где отсутствуют дежурные работники (сторож, вахтер) электрооборудование в зданиях и помещениях отключается в следующем порядке:
 - работники на своих рабочих местах отключают электрооборудование от электрической сети;
 - работники, ответственные за противопожарное состояние помещений проверяют отключение всех электроприборов;

Порядок уборки ГОРЮЧИХ отходов на территории и в помещениях:

1. Уборку горючих отходов на территории и в помещениях осуществляется в следующем порядке:
 - 1.1. На территории в пределах противопожарных расстояний между зданиями и помещениями, обеспечивать своевременную уборку горючих отходов, мусора, тары, опавших листьев, сухой травы и разлитых легковоспламеняющихся (далее - ЛВЖ) и горючих (далее - ГЖ) жидкостей;
 - 1.2. Участки разлива ЛВЖ, ГЖ на территории пропитать песком и убрать;
 - 1.3. Сбор использованных обтирочных материалов, отходов и пропитанного ЛВЖ, ГЖ песка осуществлять в металлический ящик (контейнер), установленный во дворе здания.
 - 1.4. Утилизацию мусора из контейнера осуществлять в соответствии с договором - по пятницам 1 и 3 недели месяца.

В случае возникновения пожара в помещениях:

1. В случае возникновения пожара в помещениях каждый работник, при обнаружении пожара или признаков горения (задымление, запах гари, повышение температуры и т. п.), обязан:
 - 1.1. Задействовать систему оповещения людей о пожаре, путем включения АПС от пожарных извещателей и передать сообщение о возникновении пожара в единую службу спасения по телефону «01» или с сотового «112»;
 - 1.2. известить о пожаре руководство учреждения;
 - 1.3. принять по возможности меры по эвакуации людей из здания в безопасное место;
 - 1.4. приступить к тушению пожара имеющимися первичными средствами пожаротушения (огнетушители, внутренний пожарный кран);
 - 1.5. провести работу по сохранности материальных ценностей;

В соответствии с п. 462 раздела XVIII:

1. Руководители и должностные лица организации (учреждения), в установленном порядке назначенные ответственными за обеспечение пожарной безопасности обязаны:
 - 1.1. Передать сообщение о возникновении пожара в единую службу спасения по телефону «01» или с сотового «112»;
 - 1.2. Осуществлять руководство эвакуацией людей и по тушению пожара, в случае угрозы жизни людей немедленно организовать их спасение, используя для этого имеющиеся силы и средства;
 - 1.3. Организовать проверку эвакуируемых людей из здания, по имеющимся спискам;
 - 1.4. Проверить включение в работу автоматических систем противопожарной защиты (оповещения людей о пожаре, автоматической пожарной сигнализации);
 - 1.5. При необходимости отключить электроэнергию (за исключением систем противопожарной защиты), выполнить мероприятия, способствующие предотвращению развития пожара и задымления помещений здания (можно индивидуально расписать что предпринять чтобы не было распространения: закрыть окна, закрыть все двери и т.д.);
 - 1.6. Прекратить все работы в здании, кроме работ, связанных с мероприятиями по эвакуации людей и ликвидации пожара;
 - 1.7. Удалить за пределы опасной зоны всех работников, и других лиц, не занятых эвакуацией людей и ликвидацией пожара;
 - 1.8. При необходимости вызвать к месту пожара медицинскую и другие службы;
 - 1.9. Обеспечить безопасность людей, принимающих участие в эвакуации и тушении пожара, от возможных обрушений конструкций, воздействия токсичных продуктов горения и повышенной температуры, поражения электрическим током и т.п.;
 - 1.10. Одновременно с тушением пожара организовать эвакуацию и защиту материальных ценностей из опасной зоны, определить места их складирования и обеспечить, при необходимости их охрану;
2. При проведении эвакуации и тушении пожара необходимо:
 - 2.1. С учетом сложившейся обстановки определить наиболее безопасные эвакуационные пути и выходы, обеспечивающие возможность эвакуации людей в безопасную зону в кратчайший срок;
 - 2.2. Исключить условия, способствующие возникновению паники, с момента обнаружения пожара и до его ликвидации;
 - 2.3. Эвакуацию людей начинать из помещения, в котором возник пожар, и смежных с ним помещений, которым угрожает опасность распространения огня и продуктов горения.

- 2.4. При эвакуации из здания сбор детей в летнее время года обозначить по адресу: ул. Советская, д. 66 спортивная площадка, а в зимнее время года сбор осуществлять - спортивный зал школы;
- 2.5. Тщательно проверить все помещения, чтобы исключить возможность пребывания в опасной зоне людей;
- 2.6. Выставлять посты безопасности на выходах из здания, чтобы исключить возможность возвращения работников в здание, где возник пожар;
- 2.7. Стремиться в первую очередь обеспечить благоприятные условия для безопасной эвакуации людей;
- 2.8. Воздержаться от открывания окон и дверей, а также от разбивания стекол во избежание распространения огня и дыма в смежные помещения. Покидая помещения или здание, следует закрывать за собой все двери и окна;
- 2.9. По прибытии руководителя тушения пожара, сотрудник учреждения принявший руководство эвакуацией на себя, обязан проинформировать о конструктивных особенностях здания. Дать информацию о количестве и пожароопасных свойствах хранимых и применяемых веществ, а так же другие сведения, необходимые для успешной ликвидации пожара, и организовывать привлечение сил и средств объекта к осуществлению необходимых мероприятий, связанных с ликвидацией пожара и предупреждением его развития.
- 2.10. Всем работникам строго соблюдать дисциплину и не создавать панику, строго следовать указаниям пожарных расчетов и руководства

Заместитель директора



И.Ю. Медведько